

Ravnkilde Kraftvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2024

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	64,3%
--	-------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	26,1 kg/GJ	94,0 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	5,0 g/GJ	18,2 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,4 g/GJ	1,3 mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	26,3 kg/GJ	94,9 g/kWh
Udledning af SO ₂	0,2 g/GJ	0,8 mg/kWh
Udledning af Nox	12,5 g/GJ	44,8 mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2024-31.12.2024		

Kontaktoplysninger:

Selskab	Ravnkilde Kraftvarmeværk
CVR-nr.	17828843
Adresse	Skalborgvej 17, 9610 Nørager
Telefon	20900360
Mail	ardy.graversen@gmail.com

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Gul

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ e-udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

DK1

